



FE ZN Ø8 V PVC RÚRKE 29

V STENE

SKÚŠOBNÁ SVORKA V KO 125

KRABICA KO125

FE ZN Ø10 V PVC RÚRKE 29

FE ZN 30X4 V ZAKLADE

(A) LAPACIA TYČ 103 230+ VÝLOŽNÍK 106 120 + DRŽIAK 223 005

(B) FeZn 8 UCHYTENÉ S PV NA SKLONE STRECHY

(C) FeZn 8 UCHYTENÉ NA HREBENI STRECHY - PV

Zodpovedný projektant :	Vypracoval	
Štefan Babik	Štefan Babik	
Investor :	Dátum	11.2020
Ipeľské kultúrne a turistické stredisko Salka č.495	Stupeň :	projekt
Akcia :	REMESELNÝ DOM	
	SALKA č.435	
Bleskozvod	M 1:100	č.v.5