

Napáňová sústava : TN –C, 3+PEN, 230/400V, 50 Hz  
TN –C- S, 3 +N+PE, 230/400V, 50Hz

# OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPATÍM

**Základná ochrana:** Pred dotykom živých častí podľa  
STN 33 2000-4-41 krytím,  
zábránami a izolovaním podľa  
článku 412

**Ochrana pri poruche:** Neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím do 1000V podľa STN 33 2000-4-41 samočinným odpojením napájania podľa článku 413.1

**Inštalovaný príkon : 53,0 kW**  
**Súdobnosť : 34,5 kW**  
**Hlavný istič In : 63 A**  
**EL.vykurovanie a TUV: 32 kW**

Zodpovedný projektant : Štefan Babik	Vypracoval Štefan Babik	<b>AB – projekt</b> Rimavská Sobota	
Investor : Ipeľské kultúrne a turistické stredisko Salka č.495	Dátum		11.2020
Akcia	Stupeň :		projekt
<b>REMESELNÝ DOM</b> <b>Salka č.435</b>			
Elektrická prípoika a meraný prívod		M 1:400	č.v.1