


NAPOJENIE VYKUROVACÍCH
TELIES VENTIL - KOMPAKT potrubím 16x2



- 22VK6100 - PANELOVÝ RADIÁTOR KORAD
- STAVEBNÁ DĀŽKA (v cm)
STAVEBNÁ VÝŠKA (v dm)
SPÔSOB PRIPOJENIA VENTIL-KOMPACT
- TH - TERMOSTATICKÁ HLAVICA
PS - PRIPÁJACIA SADA PRIAMA
OV - ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL

- LEGENDA
- TS - Wamsler K178
K - Kotel RAY28
EN - EXPANZNÁ NÁDOBA Contra-flex
AZ - AKUMULAČNÝ ZÁSOBNÍK PS1000
ČS1 - ČERPADLOVÁ SKUPINA Pumpfix MIX 25
ČS2 - ČERPADLOVÁ SKUPINA Pumpfix MIX 25
AD - AUTOMATICKÉ DOPLŇOVANIE FLEXCON PA AUTOFILL
R+Z ROZDELOVAČ HERZ PUMPFIX DN25 2 OKRUHY
HVR11 - Rebríkový radiátor 600x1850mm s jednobodovým pripojením VUA40

POTRUBIE Pe-RT
izolované

Pozn.
-Projektová dokumentácia je spracovaná v úrovni na stavebné povolenie, nenahrádza realizačnú dokumentáciu
-Presný návrh čerpadla a nastavenie ventilov vyk. telies bude spracované v ďalšom stupni PD

Č.M.	Názov miestnosti	Plocha (m²)
1.01	Gánok	54,88
1.02	Predajňa/Recepcia	20,48
1.03	Sklad	7,02
1.04	Chodba	7,13
1.05	Upratovačka	2,76
1.06	WC Ženy	11,73
1.07	WC Muži	8,62
1.08	WC personál	2,25
1.09	Imob.WC	3,4
1.10	Schodisko	13,2
1.11	Dielňa hŕnčiarska	26,04
1.12	Tkáčska dielňa	29,11
1.13	Dielňa Varenie	29,39
1.14	CHSO	1,49
1.15	Šatňa Kuchyne	6,61
1.16	Upratovačka	1,25
1.17	Chodba	12,88
1.18	Suchý sklad	2,47
1.19	Sklad zeleniny a ovocia	2,47
1.20	Chladený sklad	2,54
Úžitková plocha prízemia		190,84 m

Vypracoval	Ing. Beáta Adamčíková			
Zodpovedný proj.	Ing. Beáta Adamčíková			
INVESTOR	Ipeľské kultúrne a turistické združenie Ipolymenti Kultúrális és Turisztikai Társaság 943 61 Salka, č. 435, SR			
MIESTO STAVBY	k. ú. SALKÁ, okres NOVÉ ZÁMKY p.č. 534, 535, 539, 734/46, 530/6		Dátum	10.2020
OBJEKT	REMESELNÝ DOM	KLAS. STAV.	Stupeň	Stavebné povolenie
OBSAH VÝKRESU	VYKUROVANIE PÔDORYS PRÍZEMIA		FORMÁT: 5x44 MIERKA: 1:50	Č. VÝKR. : 1